



Arely Romero

alumbrado publico

Oficio: 599/2025

Asunto: Informe de Actividades

Poncitlán, Jalisco. 26 de SEPTIEMBRE de 2025

PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **AGOSTO** del 2025 del área a mi cargo Alumbrado Público.

Alumbrado Público: Se realizaron reparaciones es las siguientes localidades.

- **° PONCITLAN:** el día de hoy se atendió reporte en el cementerio de cabecera municipal donde se comenzó con la instalación de luminarias en la 3ra sección, se colocaron 5 luminarias de 50 watts 70 metros de cable 1 +1 calibre 6 de aluminio 5 brazos 5 fotoceldas mixtas y 5 bases para fotocelda, también se atendió reporte de la unidad 1 donde se reparó la entrada principal se cambiaron 2 focos de 50 watts y se reconecto reflector, de igual forma se realizó chequeo la unidad 1 en área de gradas y área de juegos ya que la grúa seguía en el taller con la reparación del el engrane giratorio también se realizó reparación en la casa de la cultura por falla en la planta alta quedo funcionando al 100 % y se estuvo atendiendo los reportes en la calle pablo Maldonado donde se cambió una lámpara de 50 watts, se utilizaron 2 focos de 10 watts y una lámpara de 50 watts, también se realizó reparación en la comunidad de mezcla donde se reactivaron 2 circuitos uno de 5 lámparas en Lacalle encarnación rojas y otro en la calle José santana de 9 luminarias se utilizaron 6 fotoceldas mixtas, se estuvo atendiendo el reporte reporte en cabecera municipal en las instalaciones de la escuela secundaria técnica 6 donde se restableció la energía eléctrica por falla en las líneas subterráneas así como también se realizaron reparaciones en la delegación de san Jacinto donde se realizaron 10 servicios de reparación en las calles carretera santa rosa la barca posadas Ocampo, mórelos, y calle álamo donde se utilizaron 5 focos de 50 watts 50 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio y se utilizaron 6 fotoceldas mixtas, 2 brazos , 1 lámpara de 50 watt y 2 bases para fotocelda, se atendieron

reportes de cabecera municipal donde se atendieron reportes de las calles Esparta, santa maría, hidalgo, zacatecas y lázaro cárdenas donde se realizaron 9 reportes donde se utilizó 2 lámparas de 50 watts 1 foco de 50 watts y 6 fotoceldas mixtas, de igual forma se atendió reporte del rastro municipal donde se dio revisión y mantenimiento eléctrico a la palta generadora la cual se le encontró la batería para el arranque dañada la cual se pidió para sí cambio también se realizaron reparaciones en las calles Esparta, niños héroes, Olimpia y calle tres vírgenes donde se utilizaron 4 fotoceldas mixtas y una lámpara de 50 watts, se atendió reporte en cabecera municipal en las calles Nayarit 16 de septiembre se utilizaron 5 fotoceldas mixtas y una lámpara de 50 watts así como también se restableció el la energía eléctrica en la unidad deportiva 2 se levantaron las cuchillas y se revisó cableado para eliminar corto también se colocaron 2 reflectores de 150 watts en canchas de tenis también se restableció el alumbrado del atrio de la parroquia debido a falla en el cableado de cfe lo cual ocasiono el problema, continuó con los trabajos de reparación en la unidad deportiva 2 donde se revisaron los reflectores de la cancha de futbol también se retiraron 8 postes pequeños para la preparación de la calle adoquinada donde se colocaría el adorno de el andador

- ° **EL ROMEREÑO:** se atendió reporte de la comunidad de el romero donde se colocaron 13 nuevas luminarias en la calle héroes de Chapultepec y juan de la barrera donde se utilizaron 150 metros de cable 2+1 calibre 6 de aluminio 13 brazos 12 lámparas de 50 watts, una lampara sub urbana, 50 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, 2 reflectores de 50 watts 50 metros de cable 1x12 1 foco de 50 watts ,12 fotoceldas mixtas y 12 bases para fotocelda

° **SANTA CRUZ EL GRANDE:** se atendió reporte de la comunidad de santa cruz donde se realizaron servicios en las calles ramón corona, Álvaro obregón Vicente guerrero y camino real donde se realizaron un total de 8 servicios se utilizaron 6 fotoceldas mixtas y 1 foco de 50 watts y 30 metros de cable 1x12

° **SAN JOSE DE ORNELAS** se atendió reporte de la comunidad de san José de hornelas donde se realizó reparación del puente peatonal y paradas de camiones

- ° **SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE :** se atendió reporte de la comunidad de san Luis de agua caliente donde se realizó reparación de la plaza principal se instaló foco de 50 watts en el kiosco también se realizó reparación en el atrio del templo donde se cambiaron 4 focos de 20 watts y uno de 50 watts también se instalaron 5 luminarias nuevas en las calle gardenia y francisco i madero se utilizaron 5 lámparas de 50 watts 5 brazos , 20 metros de cable 1 x12 5 fotoceldas mixtas , 5 bases para fotocelda y 60 metros de cable

1+1 de aluminio calibre 6 también se atendió reportes de la calle Plutarco Elías calles donde se instalaron 2 lámparas de 50 watts y se dio mantenimiento a 5 lámparas más se utilizaron 4 focos de 50 watts 2 lámparas de 50 watts 2 brazos 3 fotoceldas mixtas, 10 metros de cable 1x12 y 3 bases para fotocelda

° **MEZCALA** : se atendió reporte de la comunidad de mezcla donde se atendieron 16 reportes en las calles: canterías, san miguel, hidalgo, Gonzales gallo, plaza principal y delegación donde se utilizaron 3 lámparas de 100 watts 10 fotoceldas mixtas 4 focos de 50 watts 4 focos de 30 watts 4 bases para fotocelda y 20 metros de cable 1+1 de aluminio se atendió reporte de la comunidad de mezcla en la planta tratadora donde se reestableció el servicio eléctrico, así como también se realizó la reparación de las luminarias se utilizaron 4 focos de 50 watts también se realizó reparación en malecón por falla en encendido de 2 luminarias

° **CUITZEO**: se atendió reporte de la comunidad de cuitzeo y la estancia de cuitzeo donde se realizaron 14 reportes en las calles Morelos, plaza principal, Emiliano zapata, Jalisco, Chiapas, Agustín melgar donde se utilizaron 3 lámparas de 100 watts 7 fotoceldas mixtas 4 focos de 50 watts, 40 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, 3 brazos, 15 metros de cable 1x12 y 4 bases de fotocelda, se atendió reporte de la comunidad de cuitzeo se restableció circuito de la calle Morelos donde se repararon 5 lámparas que no funcionaban por problema en el cableado también se realizaron reparaciones en las calles Agustín melgar, jacaranda, pirul, eucaliptos y privada 5 de mayo donde se realizaron 9 reportes más se utilizó 4 fotoceldas mixtas y un foco de 50 watts

° **CASA BLANCA**: se atendió reporte de la comunidad de casa blanca en la biblioteca donde se colocaron 3 lámparas de 2.20 metros 2 lámparas de 1 metro un foco de 50 watts y 2 reflectores de 50 watts en la cancha de básquet ball también se atendió reporte de la calle 16 de septiembre y se reparó instalación del parque donde no tenía luz por corto se cambiaron 20 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio y 2 fotoceldas mixtas

° **SAN PEDRO**: miércoles 6 de agosto de 2025 el día de hoy se atendió reportes de la comunidad de san pedro itzican donde se realizaron 20 reportes en las calles: nuevo san pedro, benjamín cruz, r corona, camichines, pedro moreno, 20 de noviembre, hidalgo, allende, y Juárez donde se utilizaron 10 focos de 50 watts 6 lámparas de 50 watts, 2 lámparas de 100 watts, 9 fotoceldas mixtas 20 metros de cable 1x12, 4 brazos, 7 bases para fotocelda y 5 soquetes chicos

° LA PILA: se atendio reporte de la comunidad de san José de de las pilas donde se atendieron 12 reportes de los cuales 8 se cambiariaron las luminarias quemadas se utilizaron un total de 8 lámparas de 100 watts 4 fotoceldas mixtas y 3 focos de 50 watts

- **NOTA-** miércoles 13 de agosto de 2025 el dia de hoy se tuvo que llevar el vehículo al taller por falla en un engrane del sistema giratorio de la grúa, pero se realizó mantenimiento ala en el cementerio de cabecera municipal donde se cambiaron 4 focos de 50 watt del pasillo y descanso también se apoyó en la unidad 2 para cambiar un cableado dañado el cual ocasiono falla en cuchilla

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

" 2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMICION MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS "



JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO
C. RAFAEL NUÑES IBARRA