



Arely Romero.

alumbrado publico
Oficio: 006/2026
Asunto: Informe de Actividades
Poncitlán, Jalisco. 06 de FEBRERO de 2026

PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **DICIEMBRE** del 2025 del área a mi cargo Alumbrado Público.

Alumbrado Público: Se realizaron reparaciones es las siguientes localidades.

- ° **PONCITLAN:** Iniciamos con el armado de la estructura del árbol navideño teniendo una duración de tres días aproximadamente en esa actividad, continuamos con nuestras labores atendiendo los reportes de la ciudadanía en cabecera por las calles serapio ramirez, agustin yañez, se estuvo colocando iluminación para todo el santuario, continuamos con la decoración del árbol navideño, en la plaza se inicio con la instalación de las luces navideñas, continuamos en la instalacion de luces en en árbol navideño, de igual forma se inicio a colocar los adornos de la plaza para las entradas, en las jardineras se colocaron los arcos y se conectaron las luces, continuando con las decoraciones faltantes en el árbol, una vez concluidas todas las decoraciones nos dimos a la terea de conectar las luces decorativas de árbol, plaza, kiosco, y demás adornos instalados, dejando en su totalidad el funcionamiento de ellas, atendimos los reportes reaslizados en cabecera, en las calles santa maría y michoacan, donde estuvimos reparando 6 lamparas por fallo de las líneas de CFE, solo se cambiaron 3 de las 6 lamparas dañadas, fueron 3 lamparas de 40 watts y 3 fotoceldas mixtas, de igual forma se acudió al andador de poncitlan a Infonavit para la revisión de falla en el tramo de la subestacion, en la colonia libertad se realizaron 4 reportes, donde se necesito cambiar 5 lamparas de 50 watts, 3 fotoceldas mixtas y 2 focos de 50 watts.
- ° **SAN PEDRO:** Se atendio el reporte de la comunidad de san pedro donde se cambio el reflector dañado en la plaza principal, también se atendieron los reportes de las calles

nuevo san pedro, hidalgo y se reviso la instalación eléctrica de la delegación por falla, se utilizo 1 reflector de 150 watts, 6 fotoceldas mixtas ,2 lamparas de 100 watts.

° **SANTA CRUZ EL GRANDE:** Se atendio el reporte de falla eléctrica en el cementerio de santa cruz debido a sobre carga de líneas, de igual forma se reviso el circuito de el andador.

° **ZAPOTERA :** Se atendio el reporte de la comunidad de la zopotera por accidente se callo cableado de CFE, atendimos la falla presentada en la plaza principal restaurando el cableado y fotocelda.

° **LA PILA :** Atendimos el reporte de esta comunidad en la plaza principal cambiando la fotocelda, también se cambiaron 4 lamparas dañadas.

° **SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE :** Atendimos los reportes realizados de esta comunidad de 4 lamparas apagadas, se usaron 2 focos de 50 watts, 3 fotoceldas mixtas.

° **ROMEREÑO :** Se atendio el reporte de 2 lamparas dañadas, dandonle solución.

° **SAN JOSE DE ORNELAS :** Dimos atención al reporte para restablecer la luz de la plaza principal y se cambio 20 metros de cable dañado.

° **SAN JACINTO :** Se atendio el reporte de la comunidad de san jacinto en la plaza por falla en el cableado del foro.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

" 2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMICION MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS "



**JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO
C. RAFAEL NUÑES IBARRA**