



Arely Romero

alumbrado publico

Oficio: 567/2025

Asunto: Informe de Actividades
Poncitlán, Jalisco. 21 de AGOSTO de 2025

PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **JULIO** del 2025 del área a mi cargo Alumbrado Público.

Alumbrado Público: Se realizaron reparaciones es las siguientes localidades.

° **PONCITLAN:** Se acudió a las oficinas de planeacion urbana donde se colocaron 2 plafones, que se encontraban dañados , y se apoyo con la instalación de de 2 reflectores en el área de tenis en la unidad deportiva #2, de igual forma se atendio a los reportes de las calles ezparta, san martin, y lopez mateos de cabecera donde se repararon 6 reportes donde se cambiaron 3 focos de 50 watts y 3 fotoceldas mixtas , también se acudió a la unidad deportiva # 2 a revisar falla en instalación de las luminarias de la cancha de basquetbol, se atendio al reporte de la av. Lazaro cardenas en cabecera municipal donde se reparo el circuito de la boca calle, se utilizaron 100 metros de cable 2+1 de aluminio, también se cambiaron 4 fotoceldas mixtas dañadas, atendimos el reporte de la calle ezparta en cabecera donde se utilizo 1 fotocelda mixta, atendimos al reporte en las calles lazaro cardenas, 16 de septiembre, cuahutemoc, reforma y agustin yañez, donde se realizaron 9 servicios de lamparas apagadas y se utilizaron 7 fotoceldas mixtas y 2 lampars de 50 watts, se apoyo al departamento de cementerios con las instalación de de 2 postes en la tercera sección del cementerio de cabecera, se dio atencio al reporte de lampara solicitada en la calle agustin yañez en cabecera , se reparo 1 luminaria en la misma calle y se utilizo 1 foco de 50 watts, base para fotocelda y 2 fotoceldas mixtas, se diom atención al reporte del centro cultural metropolitanodonde se cambiaron 6 lamparas de tubo de 1 metro de 20 watts, se dio atencio al los reportes de las calles ezparta, niños héroes y san martin donde se utilizaron 4 fotoceldas mixtas y un foco, se restablecio la iluminación de la parte de atrás del cementerio, calle en la entrada del CBTIS se cambiaron 3 focos de 50 watts.

° **EL ROMEREÑO:** se acudió a esta comunidad para atender al reporte realizado donde se encontró falla en el cableado de la entrada y salida de la comunidad, de igual forma se atendio al reporte de la calle rio donde tumbaron el cable con maquinaria, se tubo que restablecer el servicio por completo, de igual forma se reparo el circuito de la calle la calle lavaro patrio y batallón de san Blas,también se atendio el reporte de esta comunidad donde se ableo héroes de Chapultepec para dejar en funcionamiento el andador, se utilizaron 50 metros de cable 1+1 de aluminio calibre 6, también se coloco poste para la instalación de luminarias nuevas, se utilizaron 2 costales de cemento gris, de igual forma atendio el reporte de caída de poste acacionado por accidente vial, de igual forma se atndio el repote dde avenida lazaro cardenas por apagon.

- ° **SANTA CRUZ EL GRANDE:** se atendió el reporte de esta comunidad donde se atendió reporte del andador, calle lazaró cardenas, río conchos donde se encontró cable dañado por el sarro, también se cambiaron 2 lámparas de 100 watts y 1 foco de 50 watts, se retiró poste dañado por caída de árbol en el andador, se atendieron 9 reportes de las calles, Leandro valle, camino real, lazaró cardenas y río conchos, se utilizaron 5 focos de 50 watts, 6 fotoceldas, 1 lámpara de 50 watts, 1 base para fotocelda.
- ° **ZAPOTERA:** se realizaron 13 servicios, donde se cambiaron 7 lámparas dañadas de 50 watts, se utilizó 7 lámparas de 50 watts, 3 focos de 50 watts y 8 fotoceldas mixtas en la calle lazaró cardenas.
- ° **SAN JOSE DE ORNELAS:** se atendió al reporte de esta comunidad donde se instalaron los focos del puente subterráneo, también se instaló lámpara en la parada del camión que se había quemado, se necesitaron 20 metros de cable 1+1 calibre 6, y se apoyó con la poda de 1 árbol por que se encontraba pegando en los cables de luz.
- ° **SAN MIGUEL ZAPOTITLAN:** se acudió a esta comunidad donde se comenzó con la instalación de algunas lámparas nuevas y la reparación de servicios pendientes, se realizaron 12 reportes en las calles, pedro moreno, juarez, Javier mina, hidalgo, y en las instalaciones de la delegación, donde se instalaron 2 reflectores de 100 watts, 4 lámparas de 50 watts, se realizaron servicios de lámparas apagadas, se utilizaron 7 fotoceldas mixtas, 20 metros de cable 2x12, 6 bases para fotocelda, 4 brazos, 5 lámparas de 50 watts y 5 focos de 50 watts, se atendieron 12 reportes más de lámparas apagadas y 6 lámparas quemadas, se utilizaron 6 lámparas de 50 watts, 6 brazos, 6 fotoceldas, 40 metros de cable 1+1 de aluminio, 10 fotoceldas mixtas y 2 focos de 50 watts, se estuvieron instalando 7 luminarias nuevas en las calles, enrique alvare, azucena, bugambilias, y privada castellanos, se utilizaron 7 focos de 50 watts, 7 brazos, 7 fotoceldas mixtas, 150 metros de cable 1+1 de aluminio y 20 metros de cable 1x12.
- ° **SAN JACINTO:** se realizaron 10 reparaciones en las calles, Manuel garcía, 16 de septiembre, prolongación alvaró obregón, Tepeyac y calle morelos, donde se utilizaron 4 focos de 50 watts, 3 lámparas de 50 watts, 7 fotoceldas mixtas y 60 metros de cable 1+1 de aluminio calibre 6, también se apoyó con la poda de un árbol que se encontraba pegando en los cables de alumbrado.
- ° **QUITZEO:** se apoyó al departamento de parque y jardines para el derribo de las palmas en la carretera de poncitlán a ocotlán en apoyo a la CIOP, de igual forma se atendió al reporte en la calle Emiliano zapata, utilizando un foco de 50 watts así como también se estuvo apoyando al departamento de agua potable para cambiar un cable que se reventó por su maquinaria por accidente, se atendió al reporte del dif donde se realizaron 8 servicios de las calles Emiliano zapata, agustín melgar, también se atendió al reporte de la plaza principal que se encontraba apagada y se cambiaron 4 lámparas de 100 watts.
- ° **TLACHICHILCO:** se atendieron los reportes de las calles, jesús bueno, santa Cecilia, Emiliano zapata y plaza principal, se utilizaron 6 lámparas de 50 watts, 6 fotoceldas mixtas, 1 foco de 50 watts y 30 metros de cable 1x12.
- ° **SAN PEDRO:** se apoyó al dif con el cambio de 27 luminarias que estaban dañadas en el CDC, se utilizaron 14 lámparas de 21 watts.
- ° **LA PEÑA:** se atendió el reporte de esta comunidad donde se colocaron 3 luminarias nuevas en la calle pedro moreno donde se utilizaron 3 lámparas de 50 watts, 50 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, 3 fotoceldas mixtas, 3 brazos, 3 bases para fotocelda y 10 metros de cable 1x12.
- ° **OJO DE AGUA:** se atendieron 9 reportes de lámparas apagadas en las calles 16 de septiembre, pablo Maldonado, juarez, zaragoza y plaza principal donde se cambiaron 4 focos de 50 watts, 2 lámparas de 100 watts y 5 fotoceldas mixtas.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

*"2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS"*



**JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO
C. RAFAEL NUÑES IBARRA**