



alumbrado publico

Oficio: 556/2025

Asunto: Informe de Actividades

Poncitlán, Jalisco. 06 de AGOSTO de 2025

**PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **JUNIO** del 2025 del área a mi cargo Alumbrado Público.

**Alumbrado Público:** Se realizaron reparaciones es las siguientes localidades.

° **PONCITLAN:** Se atendio el reporte de la unidad 2 donde por falla en el cableado oculto se botaba la cuchilla la cual se restablesio y se acomodaron los reflectores del campo de esta unidad, asi como también se apoyo en el centro cultural metropolitano con la reparación del circuito en el área de la ludoteca, en la calle lazaro cardenas se atendio al reporte del circuito que se encontraba apagado, se atendieron los reportes de las calles serapio ramirez, ezparta, y michoacan utilizando 2 focos de 50 watts y 2 fotoceldas mixtas también, de igual forma se estuvo apoyando en la instalación eléctrica de la capilla en el cerrito se conmenzo con el cableado, se continuo con la instalación en la capilla en el cerrito donde se instalaron 14 plafones, 1 caja de cable, 2 fotoceldas mixtas, 1 centro de carga, contactos, apagadores 1 de cada 1, 2 brazos, 2 focos de 50 watts, 2 bases para fotocelda y 2 fotoceldas mixtas, de igual forma se estuvo atendiendo el reporte de la colonia libertad se realizaron 8 servicios en las calles encarnacion de rosas, plan de Ayala y revolucion, se cambiaron 2 Imparas quemadas y se utilizaron 7 fotoceldas mixtas, se realizo el cableado del cementerio en la sección 3 de esta para la colocación de lamparas , se apoyo con la mano de obre para pintar la posteria, se atendio el reporte de casa dia por el reporte del cableado en mal estado de conecciuon a mufa, en la colonia libertad se apoyo con un poste que se encontraba tirado por un accidente vial, en la calle lazaro cardenas del rio se cambio el cableado de una parte del circuito en el área del seguro social, se atendio al reporte en la plaza santa maría.

° **EL ROMEREÑO:** se atendio el reporte de la comunidad donde se colocaron 2 reflectores de 50 watts en el área del campo de fut bol rápido, en la calle rio y mar se cambiaron 5 focos de 50 watts y 3 fotoceldas mixtas, se atendio el reporte del circuito donde se encontró corto con el área del parque y escuela en la calle labaro patrio y heroico colegio militar.

° **SANTA CRUZ EL GRANDE:** se atendio el reporte del andador apagado por corto en el área de la telesecundaria se localizo y se reparo falla donde se cambiaron 2 lamparas de 100 watts , se instalo lampara en esta comunidad y se reparo otra en la calle rio guanabal.

° **SAN SEBASTIAN:** se apoyo al departamento de sistemas con la colocacion de cableado de fibra óptica en esta comunidad, se atendio el reporte para para la reparación de lamparas y se utilizaron 3 fotoceldas.

° **SAN JOSE DE ORNELAS:** se realizo el servicio de reparación en la plaza.

° **SAN MIGUEL ZAPOTITLAN:** se cambiaron 8 lamparas de la plaza principal, se cambio lampara quemada en la calle pedro moreno, se atendieron 4 reportes de las calles av. Del trabajo, mexkli y el tanque, donde se utilizaron 4 fotoceldas mixtas, se continuo atendiendo los reportes de la comunidad en las calles Javier mina, y progreso dando 6 servicios en total, se apoyo a la delegación con la reparación de un cable dañado en las instalaciones del edificio y se colocaron 3 lamparas en la calle toril y pedro moreno.

° **SAN JACINTO:** se atendio el reporte del comedor de sta localidad donde se reparo la instalación eléctrica , se colocaron 4 lamparas de 20 watts , en la ckle 16 de septiembre y Manuel garcia se reconecto al circuito y se cambiaron 2 fotoceldas mixtas, se cambio el cableado en la plaza principal por problema de las instalaciones.

° **CUITZEO:** se atendiuo al reporte en apoyo de la SIOP y la recuperación de los postes para la reubicación de los mismos , se cambiaron 4 postes de lugar con sus lamparas , se atendio el reporte en la colonia lomas del paraíso donde se repararon 4 lampars en el cambio de fotoceldas, atendieron 8 reportes mas en las calles Emiliano zapata, agustin yañes y morelos, se necesitaron 5 fotoceldas mixtas y 2 lamparas de 50 watts, se ontinuo atendiendo los reportes de la comunidad donde se cablearon 250 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio , se instalaron 6 lamparas de 40 watts en posteria reubicada.

° **TLACHICHILCO:** se atendio el reporte de la comunidad , donde se se cambio el total de las lamparas de la plaza principal siendo 8 las sustituidas y el cableado de la misma sienton un total de 100 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, se atendiero 14 servicios en las calles Emiliano zapata, santa Cecilia, juarez, alvaro obregón, 5 de mayo y privada Vicente guerrero donde se instalaron 2 lamparas de 50 watts.


° **MEZCALA:** se atendio el reporte de esta comunidad en el comedor comunitario donde se instalaron 4 lamparas de 1.20 metros, se realizo la reparación del circuito de canteria se cambio fotocelda y se restablecio el circuito.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

**ATENTAMENTE:**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

*“ 2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMICION MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ”*



-----  
**JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO**  
**C. RAFAEL NUÑES IBARRA**