



SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Oficio: 462 /2025

Asunto: Informe de Actividades Alumbrado Publico  
Poncitlán, Jalisco. 13 de mayo de 2025

**PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL.**



Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades correspondiente al mes de MARZO del 2025 del área de Alumbrado público misma que se encuentra a mi cargo.

- **CABECERA MUNICIPAL:** Se estuvo apoyando con la instalación de 200 metros de manguera para la prueba del pozo de agua para el rastro municipal donde se conectó una bomba para prueba donde se retiró el cableado que se había instalado en el otro pozo que se había probado antes que por falta de agua no se utilizó.
  - Se apoyo al reporte del mercado por fallas en las instalaciones eléctricas en los baños y bomba de agua, igual se apoyó al departamento de educación con el cambio de un centro de carga que no funcionaba.
  - Se apoyo al reporte del mercado donde se cambiaron 4 lámparas fundidas de la planta alta, se colocaron apagadores nuevos en los pasillos se utilizaron 4 lámparas de 220 y 10 metros de cable 1x12, apagadores sencillos se utilizaron 4.
  - Se atendió el reporte de el mercado donde se quemo el cableado de la entrada principal de la instalación eléctrica de la mayoría de comercios se necesitaron 10 metros de cable 1x6 de cobre que se quemo donde se restableció provisionalmente, pues se tiene que reemplazar por completo el cableado.
  - Se atendió al reporte del centro metropolitano donde se cambiaron los focos del pasillo en planta baja y planta alta se cambiaron 38 focos de 8 watts quedando pendientes 16 y plafones asta que la grúa quede funcional por el tema de altura.
  - Se atendió al reporte de la unidad deportiva #2 donde se revisó la instalación de los baños y el sistema eléctrico de las canchas, de igual forma se acudió al reporte de la presidencia donde se cambiaron focos en la oficina de compras y en la de comunicaciones, se utilizaron 30 metros de cable 2x12, soquete 1 pieza, 3 pastillas térmicas de 30 amperes y 2 focos de 20 watts.
  - Se realizo la instalación de 3 reflectores de 100 watts en la unidad deportiva #1 en el área de juegos, también se coloco 3 focos de 50 watts en el área de los baños, se

- utilizaron 3 reflectores de 100 watts, 40 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, 2 soquetes chicos y 3 focos de 50 watts
- Se continuo con la instalación y prueba de la bomba del rastro, se atendió al reporte de la unidad #2 donde se quemaron cables del baño y la bodega para retirarlos, por que provocaban que se botaran las cuchillas.
  - Se apoyo al departamento de deportes con la instalación de 8 reflectores en el área de la alberca y gimnasio 8 reflectores de 150 watts.
  - Se atendió al reporte de cabecera municipal en la calle Michoacán rumbo a la manga donde se cambiaron 3 focos de 50 watts, 2 fotoceldas mixtas, se levanto el cable caído en la calle 3 vírgenes.
  - Se continuo con la instalación de las luminarias del parque municipal donde se instalaron 6 lámparas de 100 watts y 70 metros de cable 1x12.
  - Se reviso falla en el aire acondicionado en la presidencia.
  - Se apoyo al rastro municipal con la conexión de la bomba de otro pozo donde colocaron 300 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio para la conexión de la bomba.
- **SAN SEBASTIAN:** Se atendió al reporte de la comunidad de san Sebastián donde se reviso falla en la plaza de esta comunidad.
    - se atendió al reporte donde se cambió reflector de la cancha de basquetbol utilizando 1 reflector de 100 watts, también se realizaron 2 reportes en la calle pablo Maldonado donde se cambiaron 2 fotoceldas mixtas y se instalo foco de 10 watts en la parada de camiones.
  - **SAN PEDRO:** Se atendió el reporte para retirar algunos cables con energía eléctrica que estaban tirados en la calle 20 de noviembre donde un camión tumbo postes de Telmex afectando acometidas de las casas.
    - se atendió el reporte de instalar 5 lámparas nuevas en la calle 20 de noviembre ya que ahí solo había lámparas solares y se cambiaron por eléctricas y se utilizaron 3 lámparas de 50 watts 6 fotoceldas mixtas 120 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio.
  - **CUITZEO:** Se acudió al reporte de la delegación donde se apoyo con la instalación de 2 contactos y el cambio de 2 pastillas térmicas de 20 amperes, se utilizaron 5 contactos dobles de cable 2x12.
    - se atedio reporte de 8 lámparas apagadas se utilizaron 6 focos de 50 watts y 2 fotoceldas.
    - Se atendió al reporte de Cuitzeo en la calle Montezuma donde se tuvieron que cambiar 80 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio por corto de línea.
  - **SAN JACINTO:** Se atendió al reporte de la comunidad de san jacinto en la agencia municipal donde se cambiaron 4 focos fundidos de 10 watts, se estuvo cambiando parte del cableado dañado, se utilizaron 4 focos de 10 watts y 12 metros de cable de 2x12.
  - **INFONAVIT:** Se atendió al reporte del campo de futbol rápido, donde había un corto en las conexiones de los reflectores, de igual forma se cambiaron focos de las gradas por vandalismo.
  - **SANTA CRUZ:** Se atendió el reporte en el área del andador donde se encontró un corto por vandalismo ya que prendieron fuego al cableado de el letrero de bienvenidos, así como también se llevaron el cableado y los reflectores con la base solo se reparo corto y se dejó pendiente para solicitar material para su reparación.

- **MEZCALA:** Se atendió al reporte de la delegación de Mezcala donde se cambió la instalación eléctrica se utilizaron 10 focos de 20 watts, 6 apagadores, 8 contactos, 6 soquetes chicos y 100 metros de cable 2x12.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE:**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

*"2024 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO,  
ASI COMO DE LA LIBERTAD Y SOBERANIA DE LOS ESTADOS."*



RAFAEL NUÑEZ IBARRA  
JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO

