



Arely Romero

alumbrado publico

Oficio: 555/2025

Asunto: Informe de Actividades
Poncitlán, Jalisco. 06 de AGOSTO de 2025

PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **MAYO** del 2025 del área a mi cargo Alumbrado Público.

Alumbrado Público: Se realizaron reparaciones es las siguientes localidades.

° **PONCITLAN:** Se atendio el reporte de la calle 16 de septiembre donde se encontró corto en mufa de instalación también se realizo reparación en mercado de donde se cambio pichanca de la bomba porque no subia agua, se observo el reporte de comandancia donde se realizaron reparaciones en la planta alta en el cual se cambiaron contactos sencillos foco de 50 watts y apagadores, contemplamos el reporte del rastro municipal y oficinas donde se cambiaron 2 focos de 50 watts, un apagador, 5 metros de cable dúplex y una pastilla de 50 amperes, nos ocupamos del reporte en presidencia por falla de aires acondicionados, al igual, se brindo apoyo en la unidad deportiva numero 2 donde se cambio cableado que estaba en mal estado, posteriormente se dio inicio con el censo 2025 de luminarias de CFE, se realizo la instalación eléctrica del reporte sobre la unidad 1, donde se habían dañado las pastillas termomagnéticas, también se comenzaron a tener reportes en cabecera municipal en las calles 16 de septiembre, cuahutemoc, ezparta, Guadalajara, Nayarit, mexico y troya donde se atendieron 15 reportes y se utilizaron 9 fotoceldas mixtas y 2 focos de 50 watts.

° **EL ROMEREÑO:** se atendio al reporte de caseta de policía donde se quedaron sin energía eléctrica se cambiaron 10 metros de cable dúplex.

° **SANTA CRUZ EL GRANDE:** se apoyo al departamento de cementerio con la instalación de la nueva toma de llenado de agua para la cisterna en el cementerio, además de colocaron 3 postes nuevos para la reubicación del cableado en la salida del cementerio, de igual forma se realizo la coneccion e instalación del cableado , donde se instalaron lamparas de 50 watts y 200 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, también se utilizaron 4 fotoceldas mixtas, 4 brazos y bases para fotocelda, en la parte de la ladrillera donde se instalo lampara se utilizo un foco de 50 watts, 1 brazo, 1 base de fotocelda y 1 fotocelda mixta, también se estuvo atendiendo al reporte en la parte del campo donde se cambio el cableado x por falla que no se localizaba el corto se cambiaron 50 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio, de igual forma se cambio la pastilla térmica de 30 amperes, también se instalo lampara en la calle rio conchos y se realizo la reparación en andador y se cambiaron 4 lamparas de 100 watts, se coloco cableado en la parte del letrero para la instalación de algunos reflectores.

° **SAN LUIS:** se realizo el cambio de cableado en la plaza , donde se utilizaron 100 metros de cable 2+1 calibre 6 de aluminio, también se cambiaron 3 lamparas de 100 watts, se atendio al reporte para la reparación en la calle, Francisco I Madero, Leona Vicario, 16 de septiembre ,arrollo e Hidalgo donde se realizaron un total de 12 reportes en conjunto con la colocación de lamparas nuevas de 50 watts y fotoceldas mixtas , 50 metros de cable 1+1 de aluminio, 5 bases para fotocelda y 20 metros de cable 1 x 12.

° **SAN JUAN TECOMATLAN:** se atendio al reporte de la planta tratadora donde se reconectaron motores de la misma también se le dio mantenimiento al sistema eléctrico verificando que todo estuviera funcionando para realizar conexiones faltantes.

° **SAN PEDRO:** se atendio al reporte del comedor por falla en las pastillas, de igual forma se dio revisión en la plaza donde se cambio fotocelda mixta y 1 reflector de 50 watts.

° **SAN SEBASTIAN:** se atendio al reporte de falla en el atrio del templo de esta comunidad, igual se apoyo con la colocación de 3 focos de 50 watts , 1 fotocelda mixta , 1 reflector de 50 watts.

° **CUITZEO:** se atendio al reporte para la reparación por remodelación en la delegación, se instalo cableado, centro de carga y 2 contactos sencillos , se cambiaron 4 focos de oficinas, se rehabilito el circuito de la calle cuahutemoc y se atendieron 6 reportes mas en las calles Chapultepec, jalisco y agustin yañes

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

**ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

*" 2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS "*



**JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO
C. RAFAEL NUÑES IBARRA.**