



alumbrado publico
Oficio: 634/2025
Asunto: Informe de Actividades
Poncitlán, Jalisco. 29 de OCTUBRE de 2025

PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **SEPTIEMBRE** del 2025 del área a mi cargo Alumbrado Público.

Alumbrado Público: Se realizaron reparaciones en las siguientes localidades.

- **° PONCITLAN:** Se atendió el reporte en cabecera en las calles privadas Agustín Yañes en donde se dio solución a 4 reportes, se utilizaron 2 focos de 50 watts, 2 fotoceldas mixtas y 2 lámparas de 50 watts, de igual forma se atendió el reporte de cementerio municipal donde se cambiaron 3 focos de 50 watts, en el andador de Poncitlán a San Pedro se reestableció el circuito del rastro municipal, en la plaza de la colonia Santa María y el atrio del templo se cambiaron 15 focos de 10 watts, 3 focos de 50 watts y 8 focos de 30 watts, también se utilizaron 30 metros de cable dúplex calibre 12, se utilizaron 6 soquetes chicos y 60 metros de cable 1x12, atendimos el reporte de en cabecera de las calles Vicente Flores, Zaragoza, Tres Vírgenes, Chicago y Agustín Yañes, donde se utilizaron 6 fotoceldas mixtas, 2 focos de 50 watts y 1 lámpara de 50 watts, se comenzó con la instalación de adornos en la calle Zaragoza concluyendo los trabajos al día siguiente, continuamos atendiendo reportes en cabecera municipal en las calles Michoacán, en colonia El Naranja, calle Álamo y andador Poncitlán a San Pedro donde se restableció el circuito de salida en colonia Libertad a Recicladora, se utilizaron 100 metros de cable de 1+1, 3 lámparas de 100 watts, 3 soquetes chicos, 5 fotoceldas y 3 focos de 50 watts, dimos inicio con la instalación de adornos en la plaza principal

luminarias de la plaza, continuamos con la colocación de hilos y la instalación de reflectores de colores en la plaza principal , se utilizaron 10 reflectores de 50 watts, 2 de 100 watts y se cambiaron 4 focos de 50 watts, 2 fotoceldas mixtas y 30 metros de cable 2x 12 para la instalación de iluminación de los toldos, se estuvo atendiendo el reporte en cabecera municipal en la plaza del centro cultural donde se cambiaron 5 luminarias redondas de 100 watts, atendimos el reporte de en presidencia municipal donde se cambio 4 focos fundidos de 10 watts en los baños, de igual forma atendimos el reporte del rastro municipal donde se cambio batería en planta generadora y se conzo con la instalación de lamparas en el cementerio de cabecera municipal, se instalaron 2 reflectores de 150 watts y se colocaron 8 luminarias de 50 watts, 8 bases para fotocelda, 8 fotoceldas mixtas para la iluminación de la tercera sección en en cementerio de cabecera municipal , atendimos el reporte en el departamento de educación y protección animal donde se colocaron 15 metros de cable dúplex y 2 contactos para conectar computadoras nuevas, , atendimos el el reporte de la unidad 1 donde se repararon 4 reflectores del campo 1 y se revisaron las luminarias del campo 2 y 3 y se reparo la iluminación de la entrada principal.

° **CUITZEO:** Se atendio al reporte de la comunidad de la estancia de Cuitzeo en el circuito de las calles eucalipto, jacaranda y fresno donde se encontró falla en el sistema de cableado en el subterráneo, de igual forma se brindo atención al reporte de de las calles rayo, privada lopez rayon,allende donde se utilizaron 5 fotoceldas mixtas ,30 metros de cable 1+1 de aluminio, 2 lamparas de 50 watts y 3 focos de 50 watts, atendimos el reporte del circuito de la calle morelos dándole solución, en la colonia los naranjos estuvimos dándole atención al reporte realizado por la falla en el cableado y se estuvo retirando el cable dañado y se reconecto por medio aéreo quedando con el 100% funcional, en el cementerio de esta comunidad cambiamos 4 focos de 50 watts y se instalo un reflector de 10 watts, se reacomodaron los 4 reflectores del CDC y se instalo un reflector nuevo de 50 watts.

° **SANTA CRUZ EL GRANDE:** Atendimos el reporte de la comunidad de santa cruz en la delegación donde se cambiaron 6 focos de 10 watts, de igual forma se atendio al reporte de en el cementerio ya que se quemó el cableado por un corto y se cambiaron 4 focos de 50 watts y 70 metros de cable 1+1 calibre 6.

° **SAN JOSE DE ORNELAS:** Atendimos el reporte de la comunidad de san jose de ornelas donde reabilito la plaza principal por fallo en el cableado, cambiamos 2 lamparas de 100 watts en el área de los baños asi como también se cambio base de soquete de medidor en el pozo de agua y se realizo la reconexión de la acometida del pozo de agua y se dejó funcionando.

° SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE : Atendimos el reporte de la comunidad de san Luis del agua caliente con la colocación de 2 focos de 50 watts en la agencia municipal.

- **NOTA-** El miércoles 10 de septiembre se acudió a una capacitación del estado a la CD de Guadalajara donde se tocaron temas con la iluminación de espacios y edificios con eficiencia energética.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

" 2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS "



JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO
C. RAFAEL NUÑES IBARRA