



alumbrado publico  
Oficio: 007/2026  
Asunto: Informe de Actividades  
Poncitlán, Jalisco. 13 de FEBRERO de 2026

**PROF. ARTURO ISRAEL ASCENCIO GOMEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para enviarle el informe de actividades del mes de **ENERO** del 2026 del área a mi cargo Alumbrado Público.

**Alumbrado Público:** Se realizaron reparaciones es las siguientes localidades.

- ° **LA PILA:** Se cambiaron 8 lamparas de 50 watts, 6 fotoceldas mixtas, 1 foco de 50 watts en esta comunidad.
- ° **TLACHICHILCO:** Se atendio el reporte de esta comunidad donde se instalaron 3 lamparas caídas, y 2 lamparas quemadas.
- ° **MEZCALA:** En esta comunidad se cambiaron 3 lamparas de 50 watts quemadas, se utilizaron 7 lamparas de 50 watts, 6 fotoceldas mixtas, 3 focos de 50 watts.
- ° **CUITZEO:** Se atendio el reporte de la calle Chapultepec donde se cambio 1 foco y se apoyo al departamento de cementerios para la revisión de las instalaciones eléctricas del cem, enterio de dicha comunidad por falla y en ir a recoger equipos a ocotlan, en la estancia de Cuitzeo atendimos los reportes de las calles Emiliano zapata, lopez rayon, Chapultepec, san francisco, juan de la barrera y agustin melgar donde se atendieron a 13 reportes de lamparas apagadas, se utilizaron 6 fotoceldas mixtas, 5 focos de 50 watts y 50 mts de cable 1+1 de aluminio calibre 6, en la plaza de la estancia de Cuitzeo se cambiaron 6 lamparas de 50 watts, 100 metros de

cable 1+1 calibre 6 de aluminio, 1 foco de 50 watts, 4 fotoceldas mixtas y 4 bases para fotocelda.

° **SAN JACINTO:** Se atendió el reporte de esta comunidad donde se repararon 6 lámparas, se cableó una parte dañada por antigüedad, se reemplazaron 35 mts de cable 1+1 calibre 6 de aluminio y se cambiaron 2 focos de 50 watts del puente vehicular, se utilizaron 4 fotoceldas mixtas.

° **SAN SEBASTIAN:** En esta comunidad se cambiaron 4 lámparas quemadas y 2 focos de 50 watts.

° **SANTA CRUZ :** Se atendió el reporte de esta comunidad 11 en total donde se instalaron 8 luminarias nuevas en las calles, Morelos, Javier Mina, Ferrocarril, Camino Real, e Hidalgo, se utilizaron 8 fotoceldas mixtas, 3 focos de 50 watts y 50 metros de cable 1+1 calibre 6 de aluminio.

° **PONCITLAN :** Se atendió el reporte de cementerio municipal donde se cambiaron 4 focos de 50 watts y 30 metros de cable 1+1 calibre de aluminio, en el centro cultural metropolitano se atendió el reporte realizado donde se conectaron 15 contactos y 100 metros de cable 2x1 calibre 14, en la calle Josefa Ortiz se atendió al reporte donde tumbaron el cableado el personal de aseo público, en la colonia Libertad se restableció el circuito de la ciclovia, en casa día se cambiaron 20 focos de 10 watts y 2 focos de 50 watts, en presidencia se cambiaron 10 focos de 12 watts, en las oficinas de protección animal se cambió 1 foco de 50 watts, se atendió el reporte de la calle 16 de Septiembre y Troya donde se cambiaron las fotoceldas de las lámparas, en el andador de la Infonavit se revisó el circuito y se reavilitó ya que por vandalismo se robaron el cable, en la calle Niños Héroes se atendió al reporte y se realizó el cambio de 1 fotocelda mixta, en la plaza Tres Vírgenes se cambiaron 5 lámparas de 50 watts que se encontraban dañadas y 2 fotoceldas mixtas. Se atendieron los reportes de cabecera en las calles, Lázaro Cárdenas, Agustín Yañez y Rastro Municipal, con un total de 12 reportes recibidos, se utilizaron 10 fotoceldas mixtas, 3 lámparas de 50 watts y 2 focos de 50 watts para resolver dichos reportes, de igual manera atendimos los reportes de las calles Ramón Corona, Privada Ramón Corona, Juárez, Tres Vírgenes y Nayarit, donde se cambiaron 5 lámparas de 50 watts, 6 fotoceldas mixtas .

° **SAN PEDRO:** Se atendió el reporte de la comunidad de San Pedro donde se cambió el reflector dañado en la plaza principal, también se atendieron los reportes de las calles Nuevo San Pedro, Hidalgo y se revisó la instalación eléctrica de la delegación por falla, se utilizó 1 reflector de 150 watts, 6 fotoceldas mixtas, 2 lámparas de 100 watts.

° ZAPOTERA : Se atendio el reporte de esta comunidad donde se cambiaron 3 lamparas de 50 watts se reabilito la plaza principal, se utilizaron 2 fotoceldas mixtas y 3 lamparas de 50 watts.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

**ATENTAMENTE:**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

*" 2025 AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS "*



**JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO**

**C. RAFAEL NUÑES IBARRA**